

		40坪タイプ	20坪タイプ	備考
給排水設備	給水	25A	25A	
	給湯	16号・24号各1台		
	排水	100A	100A	
	グリストラップ	250L	160L	
	ガス	300kw	300kw	
電機設備	1φ100V	25kw	23kw	
	1φ200V	3.4kw	3.4kw	厨房・空調・照明共
	3φ200V	30kw	24kw	
	合計	58.4kw	50.4kw	
空調設備	店舗	約20馬力	約9馬力	負荷㎡辺り500kcal/h
	厨房	5馬力	4馬力	
	事務所	ルームエアコン程度		
排気設備	厨房	9500CMH	8,000CMH	
浄化槽	n(人員)=2.94*延べ床面積(㎡)		汚濁負荷の高い飲食店	

＊ ＊この各設備容量はあくまでも既存店の平均数値です。
 案件ごとに異なる場合があります。
 確認のほどよろしくお願いたします。 ＊ ＊

